

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

07-02	бр.	7/6 П7
-------	-----	--------

22.05.2015.	године
-------------	--------

**Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку
јавне набавке добара – Набавка рачунарскр опреме – делови, прибор и
материјал за рачунаре, партија 7,
број 07-02 бр 7-2015 П7**

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме - делови, прибор и материјал за рачунаре, партија 7, на питања потенцијалног понуђача од 19.05.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана
Број: 07-02 бр 7/2 П7 од 28.04.2015. године

Достављено :

- Свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара – Набавка рачунарске опреме – делови, прибор и материјал за рачунаре, партија 7, број 07-02 бр 7-2015 П7, образована решењем број 07-02 бр 7/2 П7 од 28.04.2015 године

Београд, 22.05.2015. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 19.05.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање:

Како се у конкурсној документацији траже UPS уређаји APC Smart – UPS 2200 i APC Smart – UPS 1500, а нигде се не помињу техничке карактеристике које ти уређаји морају да поседују, молимо Вас да у опису за горе поменуте уређаје допуните документацију тако да опис садржи неке минималне карактеристике како би понуђачи могли да Вам понуде одговарајуће уређаје.

На пример:

APC Smart – UPS 2200

- 2U rack mount UPS
- Izlazna snaga: 1920W/1920VA
- Izlazna frekvencija: 47-53 Hz pri nominalnoj frekvenciji 50Hz, 57-63 Hz pri nominalnoj frekvenciji 60Hz
- Distorzija izlaznog napona: Ispod 5%
- Tehnologija: Line Interactive
- Izlazni priključci:
 - NEMA 5-15R – 6 priključaka
 - NEMA 5-20R – 2 priključaka
- Ulazni priključak: NEMA 5-20P
- Tipično vreme punjenja baterije: 3 sata

APC Smart – UPS 1500

- Tower UPS
- Izlazna snaga: 1000W/1500VA

- Izlazna frekvencija: 47-53 Hz pri nominalnoj frekvenciji 50 Hz, 57-63 Hz pri nominalnoj frekvenciji 60 Hz
- Distorzija izlaznog napona: Ispod 5% pri punim opterećenjem
- Topologija: Line Interactive
- Izlazni priključci:
 - IEC 320 C13 – 8 priključaka
 - IEC Jumpers – 2 priključaka
- Ulazni priključak: IEC -320 C14
- Tipično vreme punjenja baterije: 3 sata

У вези с тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом - део Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.13 додатне информације и појашњења, Комисија даје следеће одговоре:

Одговор:

1. Tehnička specifikacija za UPS2000V – Rack

Output Power Capacity 1980 Watts / 2200 VA
 Max Configurable Power 1980 Watts / 2200 VA
 Nominal Output Voltage 230V
 Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
 Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
 Other Output Voltages 220, 240
 Topology Line Interactive
 Waveform Type Sine wave
 Output Connections (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpers
 Interface Port(s) DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

2. Tehnička specifikacija za UPS 1500V - Tower

Output Power Capacity 980 Watts / 1500 VA
 Max Configurable Power 980 Watts / 1500 VA
 Nominal Output Voltage 230V
 Output Voltage Note Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
 Output Voltage Distortion Less than 5% at full load
 Output Frequency (sync to mains) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
 Topology Line Interactive
 Waveform Type Sine wave
 Output Connections (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers
 Interface Port(s) DB-9 RS-232, SmartSlot, USB