

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

07-04 бр. 2/5

23.02.2015. године

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку број 07-04 бр 2-2015/2

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку радова – Радови на уградњи климатизације на Факултету организационих наука број 07-04 бр 2-2015, на питање потенцијалног понуђача од 20.02.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку формирана решењем декана,
број:07-04 бр.2-2014-5/2
од 10.02.2015. године

Достављено :

- Свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

**Комисија за јавну набавку радова – Радови на уградњи климатизације на
Факултета организационих наука број 07-04 бр 2-2015**

Београд, 23.02.2015. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 20.02.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1

У оквиру образца 15, Образац структуре цене предмер и предрачун радова у напоменама је наведено следеће „Опрема са наведеним произвођачем може бити уз сагласност пројектаната или надзорног органа замењена опремом одговарајућих карактеристика другог произвођача.“

Питање: која документа треба да достави понуђач у оквиру понуде, уколико нуди опрему која је еквивалент наведеној у предмеру, да ли је то техничка документација нуђене опреме. Уколико захтевате сагласност пројектаната или надзора молимо да нам објасните на који начин можемо да прибавимо такву сагласност.

Захтев за појашњењем 1.

У оквиру обрасца 15 под тачком 10. на страни 52 конкурсне документације дефинише се испорука и монтажа бакарни цеви количине од 225 m.

Захтев за појашњење: молимо Вас да дефинишете која количина цеви је потребна по димензијама, како би понуђачи могли да сачине реалну понуду јер цене бакарних цеви по димензијама су различите.

У вези с тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), а у складу са конкурсном документацијом - део Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 4.15 додатне информације и појашњења, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Питање 1.

Главним машинским пројектом климатизације предвиђена је опрема произвођача „Mitsubishi Electric“. Уколико понуђач нуди опрему другог произвођача, неопходно је да у склопу понуде достави комплетну техничку документацију понуђене опреме којом недвосмислено доказује да је понуђена опрема еквивалентних или бољих техничких карактеристика од пројектоване по основу квалитета и капацитета.

Питање 2.

Главним машинским пројектом климатизације за предвиђену опрему „Mitsubishi Electric“ дужина везе између спољашњих и унутрашњих јединица, која се састоји од две

изоловане бакарне цеви и комуникационог (halogen free) кабла $2 \times 0,75 \text{mm}^2$, износи 225m.

Структура везе је следећа:

Ø9,5/Ø22,2 mm.	17%
Ø9,5/Ø19,05 mm.	19%
Ø9,5/Ø15,9 mm.	49%
Ø6,3/Ø12,9 mm.	15%

